

**Бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»**

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОНД по г.Сургуту
ГУ МЧС России по ХМАО - Югре
С.В.Ковальский

«25» _____ 2012г



ПРОГРАММА

**проведения пожарно-технического минимума
для сотрудников (сторожей), осуществляющих круглосуточную охрану учреждения**

Тематический план и учебная программа

№ темы	Наименование темы	продолжительность, час
1	Требования пожарной безопасности к зданию и помещениям	2
2	Технические средства пожаротушения, противопожарный инвентарь, правила пользования огнетушителями	1
3	Действия при пожаре	1
4	Практическое занятие	2
5	Зачет	1
Итого		7 часов

Тема 1. Требования пожарной безопасности к зданию и помещениям

Правила противопожарного режима в Российской Федерации.

Инструкции по пожарной безопасности ИПБ-1, ИПБ-3, ИПБ-28, ИПБ-29, ИПБ-30, ИПБ-31. Объемно-планировочные и конструктивные решения здания. Противопожарный режим. Пути эвакуации и эвакуационные выходы. План эвакуации.

Тема 2. Технические средства пожаротушения, противопожарный инвентарь, правила пользования огнетушителями

Первичные средства пожаротушения. Инструкция ИПБ-2. Классификация огнетушителей.

Область применения. Назначения, правила применения, местонахождение в учреждении. Назначение и устройство внутреннего противопожарного водопровода, пожарных кранов, их местонахождение в здании учреждения.

Автоматические установки пожарной сигнализации. Схема размещения в здании учреждения. Действия при срабатывании АУПС.

Тема 3. Действия при пожаре

Общий характер и особенности развития пожара. Порядок сообщения о пожаре. Действия до прибытия пожарных подразделений. Принятие мер по предотвращению распространения пожара. Встреча противопожарных формирований. Действия после прибытия пожарных подразделений. Пожарная безопасность в жилом секторе (гостинице).

Тема 4. Практическое занятие

Практическое ознакомление и работа с огнетушителем на модельном очаге пожара. Тренировка использования пожарного крана.

Зачет

Проверка знаний пожарно-технического минимума.

Инженер по ОТ

Бадикшанова С.Э.